



LEGENDA :

- Kábel CYKY-J 3x1,5 mm²
- - - Kábel CYKY-J 3x2,5 mm²
- Kábel CYKY-J 5x4 mm²
- Rozvodná krabica IP44
- Pásovina FeZn 30x4
- ⊕ Svorka uzemňovacia SR0:
- ⊙ Svorka skúšobná

Napájacia sieť : 400/230V/TN-C-S, 50 Hz

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle

STN 33 2000-4-41 nasledovne: - v normálnej prevádzke: - ochrana izolovaním

- ochrana krytmi

- pri poruche: - ochrana samočinným odpojením napájania

Vypracoval : Ing.Vajko Attila		Schválil : Ing.Vajko Attila	
Investor : Obec Veľké Zlievce			
Názov stavby : Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Zlievce			
Názov výkresu : Situácia - Napájanie svietidiel a uzemnenie		Stupeň : SP	Veľkosť : 1A4
Číslo výkresu : Príloha č.3		Dátum : 2017	Mierka :